

■内覧会時チェックシート■

場所	☑	項目
玄関		玄関ドアの開閉、施錠・開錠はしやすいですか？
		シューズBOXの扉や棚にグラつき等の不具合はありませんか？
廊下		フローリングに傷はありませんか？異音はしませんか？
		クロスの浮き、傷、はがれ、継ぎ目の隙間はありませんか？
LD、洋室		建具（ドア・クローゼット）は開閉しやすいですか？異音はしないですか？
		サッシは開閉しやすいですか？施錠・開錠できますか？
		網戸は開閉しやすいですか？
		エアコン・室外機の設置場所、配管ルートの確認はできましたか？
		フローリングに傷はありませんか？異音はしませんか？
		クロスの浮き、傷、はがれ、継ぎ目の隙間はありませんか？
和室		襖は開閉しやすいですか？がたつき等はないですか？
		畳に汚れやほつれはありませんか？
キッチン		キッチン扉・引き出し・棚に不具合はありませんか？
		レンジフード(換気扇・照明)は正常に動きますか？
		給気口・熱探知機・ガス感知器を確認しましたか？
トイレ		換気扇は正常ですか？異音はしないですか？
		便器に水は張られていますか？
		ペーパーホルダー、タオル掛けはグラつき無く付いていますか？
		クロスの浮き、傷、はがれ、継ぎ目の隙間はありませんか？
		ドアの開閉はしやすいですか？
浴室・洗面室		洗濯機パンの排水口から臭いはありませんか？
		給湯器のリモコンは正常に動きますか？
		洗面化粧台の扉の開閉はスムーズですか？
		クロスの浮き、傷、はがれ、継ぎ目の隙間はありませんか？
		ドアは開閉しやすいですか？
バルコニー		物干し金物は正常に取り付けられていますか？
電気設備		コンセント・スイッチ・TV端子・電話アウトレットの取り付け位置を確認しましたか？
		天井に照明器具と取り付ける為の引掛けシーリング位置を確認しましたか？
		分電盤の中に回路表示（部屋名・エアコン等）はされていますか？
		換気システムについて確認しましたか？
共用部分		郵便受け、宅配ボックスの使い方を確認しましたか？
		インターホンの操作方法を確認しましたか？
		エントランスのオートロック機能について確認しましたか？
		駐車場の位置（機械式・タワーパーキングの場合は操作方法）を確認しましたか？
		メーターボックスの中を確認してみましたか？
		止水栓の位置を確認しましたか？